



Списък на предложенията по процедура

BG-RRP-4.033 "Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност над 200 kW" по Плана за възстановяване и устойчивост, които не се допускат до етап класиране на предложенията

№	ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯ	КАНДИДАТ	ОСНОВАНИЯ ЗА НЕДОПУСКАНЕ
1	BG-RRP-4.033-0002	ИВКОМ СОЛАР ЕНЕРДЖИ ЕООД	<p>Предложението за изпълнение на инвестицията не отговаря на изискванията на т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подточка 4) от Условието за кандидатстване и критерий № 31 от Приложение 14 - Критерии и методология за оценка на предложенията за осъществяване на инвестиции по процедура BG-RRP-4.033.</p> <p>При проверката на подаденото предложение се установи, че не са приложени Финансови отчети и/или консолидирани финансови отчети за последната приключена финансова година. Кандидатът е представил Справка за източник на средства за финансиране на доставките, оборотна ведомост за периода 01.01.24 - 31.05.2024 г., както и Хронологичен регистър за периода 01.01.24 - 31.05.2024 г. В тази връзка по отношение на съответствието с посочените в Условието за кандидатстване, точка 11.1, подточка 4) обстоятелства, при кандидатстване се представят годишни финансови отчети или консолидирани</p>



№	ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯ	КАНДИДАТ	ОСНОВАНИЯ ЗА НЕДОПУСКАНЕ
			<p>годишни финансови отчети от последната приключена финансова година или заверен от независим финансов одитор междинен финансов отчет за 2024 г.</p> <p>За установената липса на документи и нередовност Кандидатът е уведомен на 31.08.2024 г. чрез Информационната система на ПВУ – ИСУН 2020.</p> <p>В предоставения седемдневен срок за отстраняване на посочените нередовности, съгласно изискванията на чл. 15, ал. 2 от ПМС № 114/08.07.2022 г. – до 07.09.2024 г., Кандидатът е приложил Финансов отчет към 31.05.2024 г. заверен от независим финансов одитор. В Счетоводен баланс, Пасив, Раздел "собствен капитал" е записана стойност 125 хил. лева.</p> <p>Посочената стойност не отговаря на изискването на Условието за кандидатстване, т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подточка 4): Да имат самостоятелно или чрез своя(ите) акционер(и)/съдружник(ци) собствен капитал от: (а) 1 млн. лева за предложения за изграждане на комбинирани проекти, където производствения компонент от ВИ е с планирана мощност ≤ 5 MW. (б) 4 млн. лева за предложения за изграждане на комбинирани проекти, където производствения компонент от ВИ е с планирана мощност ≤ 20 MW. (в) 6 млн. лева за предложения за изграждане на комбинирани проекти, където производствения компонент от ВИ е с планирана мощност над 20 MW. В предложението си Кандидатът е заявил изграждане на производствен капацитет с мощност 2,25 MW, за което съгласно т. 11.1, подточка 4), буква а) се изисква да се докаже 1 млн. лева собствен капитал. Кандидатът не може да докаже наличието на собствен капитал чрез акционери или съдружници, тъй като едноличен собственик на капитала е физическо лице.</p>



№	ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯ	КАНДИДАТ	ОСНОВАНИЯ ЗА НЕДОПУСКАНЕ
			Предвид липсата на изискуемия, съгласно Условието за кандидатстване по процедура BG-RRP-4.033, собствен капитал предложението не се допуска до етапа на класиране на предложенията.
2	BG-RRP-4.033-0016	ФЕРОКОРП ООД	<p>Предложението за изпълнение на инвестицията не отговаря на следните критерии за административно съответствие и допустимост, съгласно Критерии и методология за оценка на предложенията за осъществяване на инвестиции - Приложение 14 към Условието за кандидатстване по процедура BG-RRP-4.033 – критерий № 22.</p> <p>При оценката на административното съответствие и допустимостта е установено, че поисканата от Кандидата безвъзмездна финансова помощ, съотнесена към заложения по проекта индикатор „Инсталирани и въведени в експлоатация нови мощности за ЛСС(ПВУ)“ надвишава заложеното в Условието за кандидатстване ограничение. Съгласно т. 10 „Процент на финансиране“ от Условието за кандидатстване, максималният интензитет на безвъзмездното финансиране за кандидата е определен в съответствие с чл. 41, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 651/2014 е до 50% от допустимите разходи, но не повече от 743 215 лева (без ДДС) за 1 MW инсталирана мощност на ЛСС. Поисканото от Кандидата безвъзмездно финансиране по настоящото предложение е 300 000 лева (без ДДС) за 0,3 MW инсталирана мощност на ЛСС. При заявена мощност на ЛСС, равна на 0,3 MW, максималният размер на заявените безвъзмездни средства не следва да надвишава 222 964,50 лв. Посоченото условие е критерий за допустимост и не подлежи на корекция на етапа на кандидатстване, съгласно предвиденото в Условието за кандидатстване и при спазване на условията на ПМС № 114/2022 г.</p>



№	ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯ	КАНДИДАТ	ОСНОВАНИЯ ЗА НЕДОПУСКАНЕ
			<p>Предвид установеното несъответствие с изискванията на Условието за кандидатстване, предложението за изпълнение на инвестицията не се допуска до етап класиране на предложенията.</p>
3	BG-RRP-4.033-0058	СОЛАР АСЕТС ООД	<p>Предложението за изпълнение на инвестицията не отговаря на изискванията т. 13.1 „Допустими дейности“, т. I, подточка б), предложение трето от Условието за кандидатстване по процедура BG-RRP-4.033.</p> <p>Предложението за изпълнение на инвестицията не отговаря на изискванията на 13.1 „Допустими дейности“, т. I, подточка б), предложение трето от Условието за кандидатстване, поради следното: Въз основа на информацията във Формуляра за кандидатстване, както и на тази в приложения Идея проект, предложението не отговаря на изискванията за допустимост по отношение на заложения капацитет на ЛСС. Не е изпълнено заложеното в Условието за кандидатстване изискване: ЛСС да имат гарантиран (полезен) капацитет за продължителност от най-малко 2 часа (дефиниран като отношението на гарантирания капацитет на ЛСС, в MWh, към неговата максимална мощност на зареждане/разреждане в MW) да е с най-малко 2 часа (C-Rate да е максимум C/2). Съгласно информацията в т. 5 и т. 12 от Формуляра за кандидатстване, както и в Идейния проект се предвижда ЛСС да е с мощност 1 MW и да е с капацитет от 1 MWh, а съгласно изискванията, в случая, капацитетът на ЛСС, следва да е минимум 2 MWh.</p> <p>Предвид констатираното несъответствие с изискването за допустимост по т. 13.1 „Допустими дейности“, т. I, подточка б), предложение трето от Условието за кандидатстване по процедура BG-RRP-4.033, предложението за изпълнение на инвестицията не се допуска до етап класиране на предложенията.</p>



№	ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯ	КАНДИДАТ	ОСНОВАНИЯ ЗА НЕДОПУСКАНЕ
4	BG-RRP-4.033-0061	СОЛАР АСЕТС ООД	<p>Предложението не отговаря на изискванията на критерий № 22 от Приложение №14 "Критерии и методология за оценка на предложенията за осъществяване на инвестиции" и т. 13 "Дейности допустими за финансиране", т. I, подточка б) от Условието за кандидатстване.</p> <p>В процеса на оценка на административното съответствие и допустимостта е установено, че поисканата от кандидата безвъзмездна финансова помощ, съотнесена към заложения по проекта индикатор „Инсталирани и въведени в експлоатация нови мощности за ЛСС(ПВУ)“ надвишава заложеното в Условието за кандидатстване ограничение. Съгласно т. 10 „Процент на финансиране“ от Условието за кандидатстване, максималният интензитет на безвъзмездното финансиране за кандидата е определен в съответствие с чл. 41, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 651/2014 е до 50% от допустимите разходи, но не повече от 743 215 лева (без ДДС) за 1 MW инсталирана мощност на ЛСС. Кандидатът е заявил 332 550 лева (без ДДС) за 0,4 MW инсталирана мощност на ЛСС. Допустимият размер на безвъзмездната финансова помощ за 0,4 MW инсталирана мощност на ЛСС, който Кандидата може да заяви е до 297 286 лева (без ДДС). Посоченото условие е критерий за допустимост и не подлежи на корекция на етапа на кандидатстване, съгласно предвиденото в Условието за кандидатстване и при спазване на условията на ПМС № 114/2022 г.</p> <p>В отговор на изпратен въпрос от Оценителната комисия, Кандидатът е посочил, че е допусната техническа грешка в т. 5 "Индикатори" от Формуляра за кандидатстване. Съгласно информацията в Идеиния проект и т. 12 от Формуляра за кандидатстване, посочените стойности за индикатор "Инсталирани и въведени в експлоатация нови мощности за ЛСС(ПВУ)" и за индикатор „Капацитет на инсталираните ЛСС(ПВУ)“ следва да се променят от</p>



№	ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯ	КАНДИДАТ	ОСНОВАНИЯ ЗА НЕДОПУСКАНЕ
			<p>0,3 MW на 0,4 MW и от 0,3 MWh на 0,4 MWh. Индикатор „Капацитет на инсталираните ЛСС(ПВУ)“ не отговаря на условията за гарантиран (полезен) капацитет за продължителност от най-малко 2 часа, дефиниран като отношение на гарантирания капацитет на ЛСС, в MWh, към неговата максимална мощност на зареждане/разреждане в MW. В съответствие с изискванията на настоящата процедура капацитета на ЛСС следва да бъде 0,8 MWh, а са предвидени само 0,4 MWh.</p> <p>Предвид гореизложеното предложението не отговаря на изискването за допустимост по т. 13.1 „Допустими дейности“, т. I, подточка б), предложение трето от Условията за кандидатстване и критерий № 22 от Приложение 14 - Критерии и методология за оценка на предложенията за осъществяване на инвестиции по процедура BG-RRP-4.033, предложението за изпълнение на инвестицията не се допуска до етап класиране на предложенията.</p>
5	BG-RRP-4.033-0063	СОЛАР АСЕТС ООД	<p>Предложението за изпълнение на инвестицията не отговаря на следните критерии за административно съответствие и допустимост, съгласно Критерии и методология за оценка на предложенията за осъществяване на инвестиции - Приложение 14 към Условията за кандидатстване по процедура BG-RRP-4.033 – критерии № № 22, 23 и 26.</p> <p>При оценката на административното съответствие и допустимостта е установена липса на документи и нередовности, за което Кандидатът е уведомен на 06.09.2024 г. чрез Информационната система на ПВУ – ИСУН 2020, като по една от установените нередовности (по т. 3 от уведомлението) е изискано следното:</p>



№	ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯ	КАНДИДАТ	ОСНОВАНИЯ ЗА НЕДОПУСКАНЕ
			<p>3. Представеното копие на решение на РИОСВ касае трасе на подземен кабел, а не производствения компонент. Кандидатът следва да представи копие на влязло в сила решение или становище на компетентния орган по околна среда:</p> <p>i) че не се изисква стратегическа екологична оценка по ЗООС, оценка на въздействието върху околната среда по ЗООС или оценка на съответствието по ЗБР за компонента от интегрирания проект, свързан с производството на енергия от ВЕИ; или ii) за вида на оценката по ЗООС и ЗБР, която трябва да бъде извършена, и до-говор за назначаване на сертифициран експерт в тази връзка за компонента от интегрирания проект, свързан с производството на енергия от ВЕИ.</p> <p>В предоставения седемдневен срок за отстраняване на посочените нередности, съгласно изискванията на чл. 15, ал. 2 от ПМС № 114/08.07.2022 г. – до 13.09.2024 г., Кандидатът е изпратил отговор в ИСУН 2020 на 12.09.2024 г., като по отношение на установеното несъответствие по т. 3 Кандидатът е представил следното разяснение:</p> <p>„Обектът е строеж 6-та категория според чл.137 ал. 1 т. 6 от ЗУТ и според чл. 12 от Наредба 1 за номенклатурата за видовете строежи и не се изисква становище на РИОСВ за строежа на производствения компонент-фотоволтаична централа. Приложено е разрешително за строеж на централата 56/19/04/2023 общ. Севлиево.“</p> <p>Съгласно представеното обяснение е видно, че Кандидатът не е представил изискуемия документ и предложението не отговоря на изискванията на т. 13.1 „Допустими дейности“, т. I, подточка 5), абзац първи от Условията за</p>



№	ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯ	КАНДИДАТ	ОСНОВАНИЯ ЗА НЕДОПУСКАНЕ
			<p>кандидатстване и на критерий № 26 от Приложение 14 към Условието за кандидатстване.</p> <p>В допълнение е установено следното:</p> <p>Поисканата от Кандидата безвъзмездна финансова помощ, съотнесена към заложения по проекта индикатор „Инсталирани и въведени в експлоатация нови мощности за ЛСС(ПВУ)“ надвишава заложеното в Условието за кандидатстване ограничение. Съгласно т. 10 „Процент на финансиране“ от Условието за кандидатстване, максималният интензитет на безвъзмездното финансиране за Кандидата е определен в съответствие с чл. 41, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 651/2014 е до 50% от допустимите разходи, но не повече от 743 215 лева (без ДДС) за 1 MW инсталирана мощност на ЛСС. Поисканото от кандидата безвъзмездно финансиране по настоящото предложение е 259 500,00 лева (без ДДС) за 0,3 MW инсталирана мощност на ЛСС. При заложена мощност 0,3 MW на ЛСС, максималната стойност на безвъзмездното финансиране, което Кандидатът може да заяви е до 222 964,50 лева (без ДДС). Посоченото условие е критерий за допустимост и не подлежи на корекция на етапа на кандидатстване, съгласно предвиденото в Условието за кандидатстване и при спазване на условията на ПМС № 114/2022 г.</p> <p>На следващо място се установи и че заложените в т. 5 „Индикатори“ от Формуляра за кандидатстване на предложението индикатори за мощност и капацитет на ЛСС са съответно 0,30 MW и 0,30 MWh. Посочените стойности кореспондират и със заложените в идейния проект. От гореизложеното е видно, че проектът не отговаря на минималното изискване за капацитет на ЛСС, посочено в т. 13.1 „Допустими дейности“, т. I, подточка б), абзац трети</p>



№	ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯ	КАНДИДАТ	ОСНОВАНИЯ ЗА НЕДОПУСКАНЕ
			<p>от Условието за кандидатстване, а именно ЛСС да имат гарантиран (полезен) капацитет за продължителност от най-малко 2 часа (дефиниран като отношението на гарантирания капацитет на ЛСС, в MWh, към неговата максимална мощност на зареждане/разреждане в MW, C-Rate да е максимум C/2).</p> <p>Предвид гореизложеното предложението не отговаря на изискването за допустимост по т. 13.1 „Допустими дейности“, т. I, подточка 5), абзац първи и подточка 6), абзац трети от Условието за кандидатстване и критерии № № 22, 23 и 26 от Приложение 14 - Критерии и методология за оценка на предложенията за осъществяване на инвестиции по процедура BG-RRP-4.033 и не се допуска до етап класиране на предложенията.</p>